



190112050917

# 检测报告

## 202312012

样品类别	生活饮用水
委托单位	河北泓泉供水有限责任公司
受检单位	渠沟水厂

编制 李阳

审核 白

批准 李

签发日期 2023年12月28日

北京诚天检测技术服务有限公司



# 声明

一、检测报告封皮及骑缝同时加盖本公司“检验检测专用章”方为有效。

二、检测报告如有涂改、增删、拆装等视为无效。

三、委托人对检测报告内容若有异议，应于收到报告之日起15天内向本公司提出，逾期视为接受。

四、送检样品的样品信息由委托方提供，本公司仅对来样所检项目的检测结果负责。

五、未经本公司书面同意，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、未加盖资质认定  标志的检测报告，仅用于内部参考，不具有对社会的证明作用。

七、本公司不对报告中委托方或委托方指定的其他机构提供的信息负责。

八、未经本公司书面同意，任何单位和个人不得以本公司名义或检测报告内容进行广告宣传活动。

北京诚天检测技术服务有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街12号院1号楼2层

邮编：100176

电话：010-87227375

## 检测报告

报告编号：202312012

## 一、基本信息

委托单位	河北泓泉供水有限责任公司		
受检单位	渠沟水厂		
受检单位地址	河北省廊坊市固安县渠沟乡		
检测目的	委托检测	样品来源	现场采样
采样日期	2023.12.01	检测日期	2023.12.01-12.20

## 二、检测结果

序号	样品编号	202312012YS-01			
	样品名称	生活饮用水			
	样品性状	无色、无味、透明			
	采样位置	固安县渠沟乡渠沟水厂院内出厂水出水口			
	检测项目	单位	检测结果	GB5749-2022 标准限值 单位 mg/L (凡注明者除外)	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100	
4	*铅	mg/L	<0.0025	0.01	
5	硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	0.52	10	
6	pH 值	无量纲	7.54	不小于 6.5 且不大于 8.5	
7	色度	度	<5	15	
8	浑浊度	NTU	<1	1	
9	臭和味	/	原水	无异臭、异味	无异臭、异味
			煮沸后	无异臭、异味	
10	肉眼可见物	/	无	无	
11	铁	mg/L	<0.07	0.3	
12	锰	mg/L	<0.02	0.1	
13	铜	mg/L	<0.06	1.0	
14	氯化物	mg/L	3.14	250	
15	硫酸盐	mg/L	9.76	250	
16	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	103	450	
17	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.36	3	
18	溶解性总固体	mg/L	217	1000	
19	氰化物	mg/L	<0.002	0.05	

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编：100176

电话：010-87227375

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

## 检测报告

报告编号：202312012

20	氟化物	mg/L	<0.2	1.0
21	*镉	mg/L	<0.0005	0.005
22	*汞	mg/L	<0.0001	0.001
23	铬（六价）	mg/L	0.012	0.05
24	铝	mg/L	0.010	0.2
25	*砷	mg/L	<0.001	0.01
26	锌	mg/L	<0.05	1.0
27	*亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	0.7
28	*三氯甲烷	mg/L	<0.00003	0.06
29	*溴酸盐	mg/L	<0.005	0.01
30	*氯酸盐	mg/L	<0.005	0.7
31	游离氯	mg/L	0.30	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05
32	臭氧	mg/L	<0.01	与水接触时间≥12min，出厂水和末梢水限值≤0.3，末梢水余量≥0.02
33	二氧化氯	mg/L	<0.02	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02
34	总α放射性	Bq/L	0.04	0.5
35	总β放射性	Bq/L	0.08	1
36	氨（以N计）	mg/L	<0.02	0.5
37	*二氯一溴甲烷	mg/L	<0.00008	0.06
38	*三溴甲烷	mg/L	<0.00012	0.1
39	*三氯乙酸	mg/L	<0.0010	0.1
40	*二氯乙酸	mg/L	<0.0020	0.05
41	*三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	<0.000016	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
42	*一氯二溴甲烷	mg/L	<0.000016	0.1
43	总氯	mg/L	0.70	与水接触时间≥120min，出厂水和末梢水限值≤3，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05

备注：“&lt;”表示低于检出限；\*项目为μg/L 换算结果。

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编：100176

电话：010-87227375

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街12号院1号楼2层

# 检测报告

报告编号：202312012

## 三、检测依据及仪器

序号	检测项目	检测仪器	检测依据	检出限
1	总大肠菌群	电热恒温培养箱	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023(5.1 多管发酵法)	/
2	大肠埃希氏菌	E-1-035; 恒温恒湿箱	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7.1 多管发酵法)	/
3	菌落总数	E-1-044; 超净工作台 E-1-030	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T 5750.12-2023(4.1 平皿计数法)	/
4	pH 值	酸度计 E-1-004	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(8.1 玻璃电极法)	/
5	色度	/	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(4.1 铂-钴标准比色法)	5 度
6	浑浊度	/	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(5.2 目视比浊法-福尔马肼标准)	1NTU
7	臭和味	/	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6.1 嗅气和尝味法)	/
8	肉眼可见物	/	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(7.1 直接观察法)	/
9	铁	原子吸收分光光度计 E-1-024	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(5.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.07mg/L
10	锰		生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(6.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.02mg/L
11	铜		生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(7.2 火焰原子吸收分光光度法直接法)	0.06mg/L
12	铅	塞曼石墨炉原子吸收分光光度计 E-1-069	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(14.1 无火焰原子吸收分光光度法)	2.5μg/L
13	硝酸盐(以 N 计)	离子色谱仪 E-1-021	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(8.3 离子色谱法)	0.15mg/L
14	氯化物		生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(5.2 离子色谱法)	0.15mg/L
15	硫酸盐		生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(4.2 离子色谱法)	0.75mg/L
16	总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	滴定管 E-3-002	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 (10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0mg/L

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编：100176

电话：010-87227375

地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

# 检测报告

报告编号: 202312012

17	高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计)	滴定管 E-3-003	生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023(4.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
18	溶解性总固体	电子天平 E-1-002; 电热鼓 风干燥箱 E-1-019; 恒温水 浴锅 E-1-066	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指 标 GB/T 5750.4-2023(11.1 称量法)	4mg/L
19	氰化物	紫外可见分光光 度计 E-1-007	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 (7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	0.002 mg/L
20	氟化物	离子色谱仪 E-1-021	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(6.2 离子色谱法)	0.2mg/L
21	镉	塞曼石墨炉原子 吸收分光光度计 E-1-069	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(12.1 无火焰原子吸收分光光度法)	0.5μg/L
22	铝	紫外可见分光光 度计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.1 铬天青 S 分光光度法)	0.008 mg/L
23	铬(六价)	紫外可见分光光 度计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(13.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004 mg/L
24	汞	原子荧光光度计 E-1-025	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(11.1 原子荧光法)	0.1μg/L
25	砷		生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (9.1 氢化物原子荧光法)	1.0μg/L
26	锌	原子吸收分光光 度计 E-1-024	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(8.1 火焰原子吸收分光光度法)	0.05 mg/L
27	亚硝酸盐	离子色谱仪 E-1-021	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023(20.2 离子色谱法)	2.4μg/L
28	溴酸盐	离子色谱仪 E-1-021	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023(22.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液)	5.0μg/L
29	氯酸盐	离子色谱仪 E-1-021	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023(21.2 离子色谱法)	5.0μg/L
30	游离氯	多参数水质分析 仪 E-2-034	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(4.3 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法)	0.02 mg/L
31	二氧化氯	多参数水质分析 仪 E-2-034	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(8.4 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法)	0.02 mg/L
32	总α放射性	低本底αβ测量仪 E-1-052	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 GB/T 5750.13-2023(4.1 低本底总α检测中 4.1.8.1 有效厚度法)	0.02 Bq/L
33	总β放射性	低本底αβ测量仪 E-1-052	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分: 放射性指标 GB/T 5750.13-2023(5.1 低本底总β检测法)	0.03 Bq/L
34	臭氧	多参数水质分析 仪 E-2-034	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(9.3 靛蓝现场测定法)	0.01 mg/L

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227375

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

## 检测报告

报告编号: 202312012

35	氨 (以 N 计)	紫外可见分光光度计 E-1-006	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023(11.1 纳氏试剂分光光度法)	0.02 mg/L
36	三氯甲烷	气相色谱-质谱联用仪 E-1-056	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分: 有机物指标 GB/T 5750.8-2023 (附录 A (资料性) 吹扫捕集气相色谱质谱法测定挥发性有机物)	0.03 μg/L
37	二氯一溴甲烷			0.08 μg/L
38	三溴甲烷			0.12 μg/L
39	三氯乙酸	气相色谱仪 E-1-038	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (16.1 液液萃取衍生气相色谱法)	1.0 μg/L
40	二氯乙酸	气相色谱仪 E-1-038	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (15.1 液液萃取衍生气相色谱法)	2.0 μg/L
41	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	/	/	/
42	一氯二溴甲烷	气相色谱仪 E-1-038	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2023 (7.2 顶空毛细管柱气相色谱法)	0.016 μg/L
43	总氯	多参数水质分析仪 E-2-034	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023(5.1 现场 N,N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法)	0.02 mg/L

报告结束

检验检测专用章

北京诚天检测技术服务有限公司

邮编: 100176

电话: 010-87227375

地址: 北京市北京经济技术开发区科创十三街 12 号院 1 号楼 2 层

# 生活饮用水评价报告

委托单位：河北泓泉供水有限责任公司

受检单位：渠沟水厂

受检单位地址：河北省廊坊市固安县渠沟乡

判定依据：GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

检测结论：

2023年12月01日受河北泓泉供水有限责任公司委托现场采集的1件水样，分别检测43项：

其中微生物指标3项：菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。

毒理指标18项：砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、三氯甲烷、亚氯酸盐、溴酸盐、氯酸盐、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸。

感官性状和一般化学指标16项：色度、肉眼可见物、pH值、总硬度（以CaCO<sub>3</sub>计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、浑浊度、臭和味、锌、铝、锰、铁、铜、高锰酸盐指数（以O<sub>2</sub>计）、氨（以N计）。

放射性指标2项：总α放射性、总β放射性。

消毒剂指标4项：游离氯、二氧化氯、臭氧、总氯。

其中二氧化氯、臭氧不具备相关消毒设施不予评价，其余41项检测指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。本评价只对此次检测样品负责！

详细结果见检测报告！

以下空白